N

N_25.31

Spielplatz

FW Uferstraße

Am Schloßberg

Uferstraße

Nagold

Badweg

Bohrpfahlwand

Druckleitung zur Beckenentleerung

DN 1200

DN 800 PP/GFK

DN 400 PP/GFK

Alternativ Gleitrohren Fa PSI

Wasserleitung

Leerrohre DN 100

Leerrohre DN 100

M 1:25

Abflüsse aus SFB
Qmin = 140 L/s über DIN 508
Qmax = 365 L/s (Normalanforderung) über DN 800
Qmax = 497 L/s (erhöhte Anforderung) über DN 800

alte Zulaufleitung zum RÜB 2 entfällt!

Trockenwetterzufluss RÜB XXI
QTD = 128 L/s

Trockenwetterzufluss RÜB 2
QTD = 12 L/s

N_9.153.3 2ter Einlauf Lage unbekannt

Einlaufrohr N_10.143.1 Lage bekannt

Zeichenerklärung

- gepl. Mischwasserkanal
- best. Mischwasserkanal
- abbr. Mischwasserkanal
- W — best. Wasserleitung GGG
- T-unity — best. Telekom/ Unitymedia
- 20KV — best. Stromleitung Mittelspannung
- S — best. Stromleitung Niederspannung
- SB — best. Straßenbeleuchtungskabel
- best. Straßenablauf
- best. Straßenbeleuchtung

Hinweis:
Kanallängen sind keine Haltungs- sondern Rohrlängen.
Rohrlängen sind 3D-Längen. KS sind Auslaufhöhen.

Bestehende Freileitungen wurden nachrichtlich aus den Bestandsplänen übernommen !

Verwendete Grundlagenpläne: Alkis 2016

Für die Einmessungen der Krümmer, Bögen, Armaturen und Formteile etc. der Wasser- und Gasleitungen ist vor Grabenverfüllung das Vermessungsbüro Schöllhorn + Böhret rechtzeitig zu informieren.

Anlage zur DS AZV 2022-08

Vorplanung

Nagold

Nr.	Änderungen	Datum	Name
01	-	-	-

RAIDT und GEIGER
Ingenieurbüro für Bauwesen und Umwelttechnik
Meierböckerstraße 25
72108 Rottenburg a.N.
Tel. 07472/9624-0
Fax 07472/962420
RAIDTundGEIGER@t-online.de

AZV Nagold

				Datum	Name
Anlage	--	Neubau Düker in Nagold RÜB XXI	Bearb.	Jun 2021	ha
Projekt	739		Gez.	Jun 2021	ha
Maßstab	1 : 500	Kanalisation Lageplan	Gepr.	Jun 2021	lo
Format	0,95x0,74 0,70 qm				

Der Bauherr:
Nagold,

Der Planverfasser:
Rottenburg, 12.05.2022

H:\AVN\XP\Gamma-Dat\05_LEP\AVN739_LAE_1.dwg 2022-05-13 08:51:19